



РОСС RU.0001.510243



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Солонная, д. 38

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>[fbuz@24.raspotrebnadzor.ru](mailto:fbuz@24.raspotrebnadzor.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Чепижко Т.Г.

19.06.2023 г.



**ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ  
от 19.06.2023 № 4839-001**

1. Наименование заявителя, адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Енисейэнерго" Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашинно с, Обручева ул, д. 2
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода горячего водоснабжения
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственностью "Енисейэнерго" Красноярский край, Енисейский р-н, Верхнепашинно с, Обручева ул, д. 2

3.2 Наименование объекта (адрес): Енисейский район, с. Абалаково, ул. Нефтяников, 15 (детский сад № 1)

3.3 Наименование точки отбора: распределительная сеть

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1 л

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.2023 05:55

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 14.06.2023 11:20

Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист Димухаметова А.Р.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: ПЭТ бутылка

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.06.2023

6. Дополнительные сведения:

проба законсервирована

Основание для отбора: Договор № 103975/22 от 31.01.2023

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: соблюдены

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	A10081010039	C-АШ/11-07-2022/169915940	10.07.2023

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД  
9. Код образца (пробы): 4839-001  
10. Результаты испытаний:

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Фактический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38

Дата поступления пробы: 15:30 14.06.2023

Дата начала исследования: 15:30 14.06.2023

Дата окончания исследования: 15:30 15.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Сероводород	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Врач по общей гигиене  
Соколова С.О.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:

- 1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
- 2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.